Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Brylle Vandværk
Toftevej 45
5690 Tommerup
Att.: Paw Pedersen

Rapportnr.:	AR-25-CG-25059907-01
Batchnr.:	EUDKVE-25059907
Kundenr.:	CA0005698
Modt. dato:	11.07.2025
Valideringskode:	CE0240E9FE

Analyserapport

Prøvested:	Brylle Vandværk - Tobovej 43A, taphane - 82752 - / 4485000297
Udtagningsadresse:	Tobovej 43A, 5690 Tommerup
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning:	11.07.2025 kl. 09:00
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode:	11.07.2025 - 14.07.2025

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	835-2025-81509399		Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Farvetal, Pt	4.7		mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A	15
Turbiditet	1.6	!	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A	15
Mikrobiologi									
Coliforme bakterier 37°C	< 1		MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25$^{σ)}$
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25$^{σ)}$
Intestinale Enterokokker	< 1		CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B	0.11$^{σ)}$
Kimtal ved 22°C	2		CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B	0.15$^{σ)}$
Metaller									
Jern (Fe)	0.20		mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager									
Akkrediteret prøvetagning	Ja						DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
pH	7.7		pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning uden flush	Udført						DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006		
Vandtemperatur	13.3		°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	540		µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		
Prøvens lugt	Ingen						* Organoleptisk		
Prøvens smag	Normal						* Organoleptisk		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:
Assens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhus Alle 5, 5610 Assens

14.07.2025

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
^{σ}): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.