

Generelle informationer omkring vand fra Brylle Vandværk

Vandets hårdhed

Vandet fra Brylle Vandværk er hårdt med hårdhedsgrader fra 15 til 20 odH. Sidste analyse viste 15,7 i hårdhedsgrad

Hårdhedsgrad defineres som flg.:

Total hårdhedsgrad	Betegnelse
0-4	Meget blødt
4-8	Blødt
8-12	Middelhårdt
12-18	Temmelig hårdt
18-30	Hårdt
30 -	Meget hårdt

Hårdhed" beskriver vandets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader (odH). Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 odH.

"Hårdt vand" har et højt indhold af calcium og magnesium. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen.

Hvorfor er vandet ind i mellem brunt eller rustfarvet

Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt/rustfarvet, skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Dette kan fx ske under reparationsarbejder på forsyningsledningen, i gaden eller inde i ejendommen.

Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes at aflejret kalk og jern rives med fra ledningssystemet. Denne misfarvning af vandet er uskadelig og uden sundhedsfare.

For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet bliver klart.

Hvorfor er vandet hvidt

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet.

Prøv at fylde et glas med "hvidt" vand og du vil se, at luften hurtigt bruser af, så vandet igen bliver klart.

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der indesluttet luft i

forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet. "Hvidt" vand er ikke sundhedsskadeligt

Hvorfor får jeg blågrønne aflejringer

I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet.

Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i el-kedler, toiletter, håndvaske og lignende.

Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem ved at lade vandet løbe, så vandet er koldt, når du drikker det

Hvad gør jeg hvis mit vasketøj bliver misfarvet

1. Læg tøjet i vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug en plastbalje - ikke badekarret, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så varmt vand som tøjet kan tåle.
2. Lad tøjet ligge i blandingen fra ½ time til et døgn, afhængig af hvor kraftig misfarvning der er tale om.
3. Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker) og skyl efter i rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen.

Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.

Hvorfor lugter vandet af råddent æg

Lugten af "rådne æg" (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten kan skyldes manglende vedligeholdelse af dit varmtvandsanlæg.

Tilsættes der Chlor eller andre tilsætningsstoffer til drikkevandet

Nej. Vandet fra vandhanen stammer fra grundvandet. På vandværket gennemgår vandet en simpel vandbehandling: Iltning og filtrering. Vandet iltes i iltningsskaller og filtreres gennem et filter, som består af et lag anthracitkul og flere lag sand og grus. Filteret fjerner jern- og manganforbindelser, som er ganske ufarlige, men som kan misfarve vandet og give det en metallisk smag.

Hvad skal jeg gøre hvis vandet smager dårligt

Du kan til enhver tid få dit vand undersøgt på et laboratorium. Laboratoriet vil hjælpe med at finde ud af, hvilken type analyse du har brug for. Du må dog selv betale for analysen, uanset hvad der er årsag til, at du får vandprøven udtaget.

Er du lejer i en boligforening eller lign., skal du først henvende dig til din udlejer eller vicevært. Hvis udlejeren eller dennes VVS-installatør mener, at vandet er dårligt ved indføring i ejendommen, skal ejeren straks henvende sig til formanden for Brylle Vandværk

Hvad gør jeg hvis jeg pludselig ingen vand har

Har du pludselig ingen vand i husstanden, så kan det skyldes, at Brylle Vandværk udfører ledningsarbejde i dit lokalområde.

Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder få direkte besked via brev eller opslag. Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser på vandledningsnettet – fx i tilfælde af ledningsbrud.

Har du pludselig ingen vand i husstanden, er du naturligvis velkommen til at kontakte:

Brylle Vandværk

Paw Pedersen

Tlf: 65962522

Mobil: 20432543

Undersøg dog først:

1. om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand
2. om det er både koldt og varmt vand, der mangler
3. om vandfilteret (perlatoeren) på vandhanen er stoppet